

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 28/07/2022

LEGRAND SNC rappelle Prise de courant sans terre Appareillage Saillie Legrand



- Noms des modèles ou références concernés: Références Grande Distribution: 0 973 55, 0 976 15, 0 976 25, 0 976 28 Références Pro: 0 860 22 et 0 861 22
- Marque : Legrand
- GTIN 3245060860226 Lot 22w07 à 22w27, GTIN 3245060861223 Lot 22w07 à 22w27, GTIN 3245060973551 Lot 22w07 à 22w27, GTIN 3414970651655 Lot 22w07 à 22w27, GTIN 3414970651815 Lot 22w07 à 22w27, GTIN 3414970651815 Lot 22w07 à 22w27, GTIN 3414970651877 Lot 22w07 à 22w27
- Date début/fin de commercialisation : du 17/02/2022 au 31/07/2022
- Informations complémentaires: Prise de courant sans terre Appareillage Saillie Legrand avec bornes de raccordement à vis
- Zone géographique de vente : France entière
- Distributeurs: Leroy-Merlin, WELDOM, BRICOMARCHE, SONEPAR, REXEL, ...

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel : Dysfonctionnement potentiel du système éclips (sécurité enfant)
- Risques encourus par le consommateur : Choc électrique
- Description complémentaire du risque : Les éclips peuvent rester ouvertes après le retrait d'une fiche de la prise de courant permettant à un individu d'insérer un objet métallique fin dans une alvéole sous tension.

QUE FAIRE?

Conduite à tenir par le consommateur : Contacter le service consommateur.

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Echange.**
- Date de fin de la procédure de rappel : samedi 31 décembre 2022

CONTACT

• Numéro de contact : 0516630022

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

