Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 28/03/2024

THERMADOR rappelle C7 Circuits chauffage basse température BIOCIDE



- Noms des modèles ou références concernés : **PRODC7 500 ml**
- Marque : **CALEFFI Thermador**
- **GTIN 8016615603606 Lot Tous les lots**
- Conditionnements : **bouteille 500 ml**
- Date début/fin de commercialisation : **du 13/09/2018 au 27/03/2024**
- Informations complémentaires : **Produit de prévention de la contamination microbiologique des circuits de chauffage**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Distributeurs de matériel de chauffage, plomberie, sanitaire et matériel électrique : - MERCIER SAS / Richardson / ETTORI / ISOCEL / REXEL/ CEGECLIM / AERO TECH / CLIMADIS / CEGECLIM / LE FROID PECOMARK / YESS ELECTRIQUE**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **défaut d'étiquetage pour information de danger**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**
  Risque environnemental
- Description complémentaire du risque : **- Sévère irritation des yeux - Très toxique pour les organismes aquatiques**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le service consommateur.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**

CONTACT

- Numéro de contact : **0474944133**
- Informations complémentaires publiques : **Ce produit est destiné uniquement à usage professionnel et doit être manipulé et stocké avec attention**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :
Informez vos parents et amis de ce rappel !
Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre